



Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel.(22) 48713 00

e-mail:sekretariat@opsbemowo.waw.pl

www.opsbemowo.waw.pl

Warszawa, dnia 22 lipca 2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferenta

Dot. postępowania Nr sprawy: OPS-351-1/ZP/20 pn. **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I**

W dniu 22 lipca 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o treści:

*„Proszę o udzielenie odpowiedzi do zamówienia publicznego o nr sprawy: **OPS-351-1/ZP/20**, pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I”*

Pytania:

- 1. Branża elektryczna: Zgodnie z rozdz. III pkt 2 SIWZ w zakres realizacji wchodzi pomieszczenia 1.03-1.06, w których instalacja elektryczna zasilana jest z rozdzielnic TG2, która jest poza zakresem realizacji. W jaki sposób należy wykonać instalację w tych pomieszczeniach?*
- 2. Branża elektryczna: Zgodnie z rozdz. III pkt 2 Ppkt 10) w zakres realizacji wchodzi instalacja SSP. Przedmiary nie uwzględniają wykonania SSP, czy należy uwzględnić tę instalację znajdującą się w zakresie realizacji zamówienia?*
- 3. Branża elektryczna: Czy instalację SSP dla zakresu przedmiotu zamówienia należy na tym etapie uruchomić, czy jedynie wykonać okablowanie i zamontować urządzenia a uruchomić po realizacji całości instalacji?”*

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

W ramach Etapu I należy wykonać wszystkie prace budowlane związane z pomieszczeniami 1.03 -1.06 (zgodnie z Projektem wykonawczym Tom I – Warunki Przetargowe pkt 7.5.4.). Pomieszczenia 1.03 -1.06 zasilane są z rozdzielnic TG2 i należy ją uwzględnić w zakresie realizacji. Instalację w pomieszczeniach 1.03 -1.06 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Ad. 2

W ramach całej inwestycji będzie wykonana instalacja SSP. W Etapie I będzie wykonana część instalacji SSP - będą zamontowane klapy odcinające znajdujące się na kanałach wentylacyjnych. Elementy zostały uwzględnione w przedmiarze robót w branży sanitarnej. Pozostała część instalacji SSP będzie realizowana w następnych etapach inwestycji.

Ad 3.

Instalacja SSP będzie uruchomiona dopiero po realizacji całości instalacji, czyli w następnych etapach inwestycji.